

Российская Федерация
Калининградская область
Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЯНТАРЬ»

238530, Калининградская обл., г.Зеленоградск, ул.Тургенева, 9б, e-mail: jantar.2002@mail.ru, тел.8(40150)5-12-12

Исх. № 121 от 02.09 2021 г.

Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Зеленоградскому,
Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному округам,
главному государственному инспектору по пожарному надзору
полковнику внутренней службы Демидову В.А.

Уважаемый Вячеслав Александрович!

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Янтарь» на предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности сообщает следующее.

Все выявленные нарушения согласно ч.8 ст.88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.24,п.16, п.12, п.13 Правил противопожарного режима в РФ устранены.

Во исполнение требований закона о пожарной безопасности МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» выполнило ряд мероприятий, направленных на незамедлительное устранение нарушений, а именно:

- проведен расчет категорий помещений для инженерного оборудования по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны, вывешены соответствующие таблички;
- оборудование, находящееся на лестничных маршах, убрано;
- проведено испытание качества огнезащитной обработки металлических конструкций и материалов на ее основе по ГОСТ Р 53292-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Оующие требования. Методы определения огнезащитной эффективности». Испытания проведены ООО «Пожпромторг Проект»;
- выход 2-го этажа на лестничные клетки оборудовали приспособлениями для самозакрывания.

С уважением,
Директор МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь»



Т.А. Белявская